

Uimahallin allasosaston iv-koneen hankinta

2686/10.03.02/2021

TEKLA § 31

Pyhäjärven uimahallissa sattui palovahinko 21.8.2020.

Palovaurion korjausrakentaminen alkoi viikon 19 aikana. Allasosasto ei kärsinyt suoraa palovauriota vaan savuvahinkoja. Allasosaston peruskorjaushanketta aikaistettiin yhdellä vuodella, että saadaan koko uimahalli avattua ja palvelemaan pidemmälle tulevaisuuteen ilman merkittäviä peruskorjaustarpeita.

Allasosaston ilmanvaihtokone kärsi mittavia savuvahinkoja tulipalon vuoksi. Laitteisto on vanha ja elinkaaren loppupuolella. Korjausrakentamisen suunnittelussa on allasosastolle suunniteltu uusi ilmanvaihtokone, joka on ulkoasenteinen konttikonehuoneratkaisu sisältäen uimahallikäyttöön suunnitellun erikoiskoneen.

IV-suunnitelman mukaisesta koneratkaisusta on pyydetty tarjous 21.4.2021 MS-Air Oy:ltä, joka valmistaa kyseistä erikoiskoneratkaisua.

MS-Air Oy on antanut tarjouksen 22.4.2021 kokonaishintaan 68 355,00 €, alv.0 %.

Tämä hankinta on laki julkisista hankinnoista 1397/2016 §40, 2 mom. mukainen suoramankinta teknisellä perusteella.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hankkia Pyhäjärven uimahallin allasosaston ilmanvaihtokonepaketin tarjouksen perusteella MS-Air Oy:ltä hintaan 68 355,00 €, alv.0 %.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.