

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Vesikolmio Oy, osoite Vesitie 7, 85500 Nivala, puh. 08 440 266

Asia Pitkäkankaan pohjavedenottamon rakentaminen, pohjaveden ottaminen ja valmistelulupa, Pyhäjärvi

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Vesikolmio Oy hakee lupaa rakentaa Pitkäkankaan vedenottamo kiinteistölle Pyhäjärven valtionmaa 626-893-10-1 ja ottaa Pitkäkankaan (1162601, 1 lk) pohjavesialueelta pohjavettä enintään 800 m³/vrk kuukausikeskiarvona laskettuna. Otettava vesi käytetään Nivalan, Haapajärven ja Haapaveden kaupunkien alueilla ja erityistilanteessa Ylivieskan kaupungin alueella. Vesi johdetaan Kuivikon ottamon raakavesilinjaan, jota pitkin se menee käsiteltäväksi Lohjoen laitokselle. Hakijalla on maanomistajan esisuostumus vedenottoalueen vuokraukseen.

Vedenottamo on suunniteltu rakennettavaksi tutkimuspisteiden Siivilä1 ja Siivilä2 alueelle. Pohjaveden ottamiseksi tutkimuspisteiden välille esitetään rakennettavaksi siiviläputkikaivo (Ø 400 mm) vedenottokaivoksi. Vedenottamokaivon ympärille rajataan noin 70x70 metrin kokoinen vedenottamoalue, joka aidataan ja varustetaan lukittavalla portilla. Molemmissa tutkimuspisteissä on tehty koepumppauksia 12.12.2017–5.3.2018 välisenä aikana. Koepumppauksen perusteella on arvioitu, että kaivosta saadaan jatkuvassa käytössä hakemuksen mukaiset pohjavesimäärät.

Suunnitellun vedenottamon läheisyyteen sijoittuu Tervaneva-Sivakkaneva-Pitkäkangas -Natura-alue. Alue koostuu Tervaneva-Sivakkanevan alueella Pohjanmaan aapasuista ja Pitkäkankaan harjualueesta. Vedenoton mahdolliset vaikutukset voivat kohdistua Natura-alueen suojeluperusteena olevista luontotyypeistä suoraan Harjumetsät -luontotyyppiin ja epäsuoraan Lähteet ja lähdesuot, Aapasuot ja Puustoiset suot -luontotyyppisiin. Suorat vaikutukset liittyvät vedenottamon rakentamisesta aiheutuvaan luontotyyppien pinta-alan pienenemiseen. Rakennettava vedenottamo on kooltaan noin 0,5 ha ja se sijoittuu talouskäytössä olevaan metsään. Hakijan mukaan hankkeen vaikutukset Natura-alueille ovat vähäiset, eikä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi ole tarpeen.

Hakijan mukaan vedenottohankkeesta ei ole ennakoitavissa vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä.

Valmistelulupaa koskeva hakemus

Lisäksi hakija on pyytänyt lupaa saada aloittaa valmistelevat työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuultus pidetään nähtävänä **15.4.–15.5.2019** Pyhäjärven kaupungin ilmoitustaululla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuultus ja hakemuksen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuultusaikana sähköisenä yleisesti nähtävillä Pyhäjärven kaupunginkansliassa, osoite: Ollilantie 26.

Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero **PSAVI/5034/2018**
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan **viimeistään 15.5.2019** ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antavat

ympäristöylitarkastaja Maria Alapuranen, puh. 0295 017 684

sähköposti: maria.alapuranen@avi.fi

ympäristöneuvos Hannu Puranen, puh. 0295 017 655

sähköposti: hannu.puranen@avi.fi