

Ruotsalainen Jari

15.2.2023

tuomas.puranen@insplan.fi

Lausuntopyyntö 13.1.2023

LAUSUNTOPYYNTÖ WINDA ENERGY OY:N 110 KV LAULURÄME - KIURUVESI VOIMAJOHTOHANKKEESTA

Winda Energy Oy on esittänyt Savon Voima Verkko Oy:lle (SVV) lausuntopyynnön koskien 110 kV voimajohtoyhteyttä välillä Laulurämeen sähköasema- SVV:n Kiuruveden sähköasema.

Lausuntonamme toteamme, että lähin SVV:n verkon liityntäpiste on Kiuruveden 110 kV sähköasema. SVV:n puolesta tuulipuisto voidaan liittää Kiuruveden 110 kV sähköasemalle.

Liitynnän edellyttämä liittymäsopimus liittyjän ja SVV:n välillä on tehtävä hyvissä ajoin. Liitynnän tulee täyttää liittymisehdot, sekä voimassa olevat lait ja määräykset. Liitynnän tekninen toteutus vaatii jatkoselvityksiä yhteistyössä Savon Voima Verkko Oy:n ja Fingridin kanssa. Lopullisesta liittymistehosta ja liitynnän teknisestä ratkaisusta sovitaan erillisellä liittymäsopimuksella.

Hankkeen suunnittelijan tulee olla yhteydessä SVV:n etenkin niiltä osin, kun uusi voimansiirtojohto sijoittuu SVV:n omistamien avojohtojen tai maakaapeliin lähteisyyteen. Yhteydenpidolla varmistetaan, että voimajohtoyhteyden sijoituksessa huomioidaan olemassa oleva SVV:n sähköverkko. Lisäksi liityntää koskevat piirustukset, ml. uuden voimajohdon vaarajänniteselvitys, tulee hyväksyttävä SVV:llä ennen liitynnän rakennushankkeen aloittamista.

Ystävällisin terveisin

Savon Voima Verkko Oy



Jari Ruotsalainen
Hankepäällikkö